

09 ABR. 2010

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 26

ADENDO N° 1



Atendiendo la solicitud presentada el día 8 de abril de 2009 por la firma FLUIDIS Servicios Asociados, se procede con el presente adendo, el cual consta de una página.

1. Teniendo en cuenta que el proyecto que se desea implementar cuenta con una intervención importante del fabricante de los equipos de medición por ultrasonido y que son estos quienes cuentan con la ingeniería de diseño necesaria para responder al alcance, solicitamos que la experiencia del fabricante pueda ser acreditada por la compañía que ejerza las funciones de representante autorizado o distribuidor autorizado en Colombia.

R/ Aprobado.

2. Con el fin de validar en terreno la tecnología a proponer, solicitamos se permita hacer una prueba de campo previa presentación de la oferta.

R/ Con posterioridad a la visita obligatoria, el proponente podrá realizar una prueba de campo, previa coordinación con URRRA S.A. E.S.P., siempre y cuando no se interfiera con la operación de las unidades de generación. Dicha prueba ni sus resultados tendrán incidencia en la evaluación de la propuesta.

3. Dentro del numeral 3.2 Requisitos Generales, en el capítulo de Requisitos Generales para los gabinetes en la página 14, se hace referencia al uso de estos elementos para las unidades de adquisición de datos UDA, se interpreta que independiente de la unidad central o controlador, debe existir una unidad de adquisición de datos? De ser así, agradecemos se especifiquen sus características, o en caso de contar como parte integral del controlador con un sistema de registro de datos con adquisición local, es este suficiente y por lo tanto no sería necesario un equipo y gabinete adicional?.


R/ El numeral 3.2, hace referencia a las especificaciones mínimas que deben cumplir los gabinetes que suministre el proveedor, dentro de su diseño; no hay UDA adicionales.

4. Por último agradecemos se amplíe la fecha para presentación de la oferta, pues la documentación solicitada requiere de tiempo de elaboración mayor al estimado.

R/ Se amplía el plazo de entrega de la propuesta para el día 21 de abril a las 4:00 P.M, en la dirección indicada en este adendo.

5. Corrección de la dirección de URRRA S.A en Montería (página 3 de los pliegos)

La dirección actual de URRRA S.A. E.S.P. para la entrega de las ofertas y cualquier otra información es:

 Carrera 2 N° 48-08
Montería.

